

Таблица расчетных внутренних температур помещений

№ помещения	Наименование помещения	Температура внутреннего воздуха, град.С
<u>3-ий этаж</u>		
7	Коридор	+16
8	Умывальная	+18
9	Складское помещение (венткамера)	+18
10	Зал для приема пищи (60 чел.)	+18
11	Зал для приема пищи (8 чел.)	+18
14	Моечная	+18
15	Горячий цех	+18
16	Коридор	+16
17	Коридор	+16
18	Гардеробная (4 чел.)	+18
19	Гардеробная (5 чел.)	+18
22	Холодильная камера	+2
23	Коридор	+16
24	Склад сыпучих продуктов	+12
25	Коридор	+16
26	Склад сыпучих продуктов	+12
27	Складское помещение	+18
28	Санузел	+18
29	Умывальная	+18
30	Складское помещение	+18
31	Раздевалка	+23
32	Душевая	+25
33	Складское помещение	+18
34	Складское помещение	+18
35	Лифтовая (грузовой лифт)	+16
36	Складское помещение	+18
37	Складское помещение	+18
38	Складское помещение	+18
39	Овощной цех	+18
40	Холодный цех	+18
41	Цех мяса и рыбы	+18
42	Административное помещение (2 чел.)	+18
43	Склад сыпучих продуктов	+12
44	Коридор	+16
45	Электрощитовая	+18
54	Складское помещение	+18
55	Банкетный зал (10 чел.)	+18